

ALL2_ott2025_mag2026_ISAB_IGCC

DATI mensili punto di scarico n.S2

S2 media h24 - Ottobre 2025																																					
Parametro	Metodo Analitico	Unità di misura	01/10/25	02/10/25	03/10/25	04/10/25	05/10/25	06/10/25	07/10/25	08/10/25	09/10/25	10/10/25	11/10/25	12/10/25	13/10/25	14/10/25	15/10/25	16/10/25	17/10/25	18/10/25	19/10/25	20/10/25	21/10/25	22/10/25	23/10/25	24/10/25	25/10/25	26/10/25	27/10/25	28/10/25	29/10/25	30/10/25	31/10/25	Media mensile	VLE	LOQ	
Portata	strumento 5000_FIO_005	m³/gg	731,8	777,1	458,2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	782,8	740,3	579,8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	851,2	2149,2	/	/	/
Alluminio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	2	0,015
Arsenico	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,016	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,01	0,5	0,015
Bario	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,058	0,053	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,044	0,042	0,041	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,043	0,055	0,05	20	0,015
Boro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,439	0,536	0,338	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,259	1,058	0,803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,495	1,016	0,87	4	0,015
Cadmio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	0,02	0,0025
Cr totale	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,031	0,01	4	0,015
Cr VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	0,05	0,05	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,05	0,05	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,05	0,05	0,05	0,2	0,1
Ferro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	1,519	0,594	0,218	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,188	1,292	1,046	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,914	1,212	1,00	4	0,015
Manganese	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,366	0,403	0,195	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,148	0,174	0,149	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,18	0,213	0,23	4	0,015
Mercurio	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	0,005	0,0005
Nichel	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	1,975	2,775	1,828	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,084	1,129	0,929	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,847	0,895	1,43	4	0,015
Piombo	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,03	0,035	0,017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,022	0,018	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,016	0,02	0,3	0,015
Rame	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,01	0,4	0,015
Selenio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,01	0,03	0,015
Stagno	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,01	10	0,015
Zinco	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,711	1,072	0,68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,31	0,416	0,343	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,22	0,241	0,49	1	0,015
Idrocarburi totali	EPA 5021A + EPA8015C + UNI EN ISO 9377-2	mg/l	0,32	0,3	0,148	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7,445	0,29	0,3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,115	0,13	1,13	10	0,5
Fenoli	EPA 3530C + EPA 8270E	mg/l	0,0005	0,005	0,003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,05	0,016	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,005	0,011	1	0,1
Solventi organici aromatici	APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	mg/l	0,01	0,01	0,01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,12	0,01	0,01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	0,01	0,02	0,4	0,02
Solventi organici azotati	EPA 3530C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,0005	0,0005	0,001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,022	0,0005	0,013	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,005	0,0054	0,2	0,01
Pesticidi fosforati	EPA 3530C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,003	0,016	0,089	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,005	0,014	0,1	0,01
Solventi organici clorurati	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	mg/l	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,005	0,005	0,005	2	0,01

Legenda

Valori <LOQ

Nelle celle colorate sono riportati i valori <LOQ considerati = 1/2 LOQ ai fini del calcolo della media mensile.

Portata:

La portata giornaliera (m3/d) è stata calcolata a partire dalla misura media oraria (m3/h) risultante dalla 5000FIO_005 e moltiplicata per 24 ore.
Ai fini del calcolo della portata, si precisa che l'intervallo di tempo giornaliero considerato è lo stesso di quello relativo al campionamento, ossia dalle ore 07:00 del giorno n alle ore 07:00 del giorno n+1.

dato stimato

S2 media h24 - NOVEMBRE 2025																																				
Parametro	Metodo Analitico	Unità di misura	01/11/25	02/11/25	03/11/25	04/11/25	05/11/25	06/11/25	07/11/25	08/11/25	09/11/25	10/11/25	11/11/25	12/11/25	13/11/25	14/11/25	15/11/25	16/11/25	17/11/25	18/11/25	19/11/25	20/11/25	21/11/25	22/11/25	23/11/25	24/11/25	25/11/25	26/11/25	27/11/25	28/11/25	29/11/25	30/11/25	Media mensile	VLE	LOQ	
Portata	strumento 5000_F10_005	m³/g	3190,6	2672,5	2154,0	1740,4	1142,3	/	/	2110,7	1865,2	1427,0	1551,9	1540,4	1550,5	1134,1	1239,8	1182,7	1087,6	1213,2	782,8	/	937,3	1475,3	1486,6	1447,5	/	/	225,2	471,4	720,2	969,1	/	/	/	
Alluminio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,05	0,06	0,0250	0,0450	0,1050	/	/	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0075	0,01	0,01	0,01	0,01	/	0,01	0,01	0,0075	0,0075	/	/	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0177	2	0,015	
Arsenico	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,01	0,01	0,0075	0,01	0,0075	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	/	0,01	0,01	0,01	0,01	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,5	0,015
Bario	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	/	/	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	/	0,09	0,08	0,09	0,10	/	/	0,06	0,04	0,05	0,06	0,09	20	0,015		
Boro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,44	0,60	0,44	0,38	0,38	/	/	0,29	0,28	0,41	0,42	0,39	0,39	0,41	0,39	0,33	0,31	0,34	0,36	/	0,33	0,34	0,52	0,81	/	/	0,74	0,66	0,65	0,67	0,45	4	0,015	
Cadmio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,00	0,00	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00125	0,00125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,00125	0,00125	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00125	0,00125	0,02	0,0025	
Cr totale	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,01	0,01	0,0075	0,0075	0,04	/	/	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,21	0,0075	0,15	0,02	0,01	0,01	0,02	/	0,01	0,01	0,0075	0,0220	/	/	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,025	4	0,015	
Cr VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	/	/	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	/	0,05	0,05	0,05	0,05	/	/	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,2	0,1
Ferro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	1,22	1,07	0,75	0,79	3,12	/	/	2,09	0,95	0,73	0,55	0,92	1,30	0,69	1,69	0,58	0,59	0,66	0,59	/	0,60	0,48	0,47	0,53	/	/	0,51	0,45	0,58	0,43	0,89	4	0,015	
Manganese	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,18	0,15	0,16	0,17	0,17	/	/	0,23	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	/	0,14	0,11	0,11	0,12	/	/	0,06	0,05	0,06	0,06	0,13	4	0,015	
Mercurio	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003	mg/l	0,00	0,00	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00025	0,00025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,00025	0,00025	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00025	0,00025	0,005	0,0005	
Nichel	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	1,25	0,92	0,82	0,65	1,15	/	/	0,77	0,61	0,42	0,43	0,28	0,33	0,32	0,39	0,19	0,15	0,17	0,17	/	0,14	0,07	0,06	0,06	/	/	0,09	0,07	0,06	0,05	0,38	4	0,015	
Piombo	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,02	0,02	0,0150	0,0075	0,0310	/	/	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0170	0,01	0,01	0,01	0,01	/	0,01	0,01	0,0075	0,0075	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,3	0,015
Rame	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,01	0,04	0,0075	0,0075	0,0260	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0075	0,01	0,01	0,01	0,01	/	0,01	0,01	0,0075	0,0075	/	/	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0095	0,4	0,015	
Selenio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,01	0,01	0,0075	0,0075	0,0180	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0075	0,01	0,01	0,01	0,01	/	0,01	0,01	0,0075	0,0075	/	/	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0079	0,03	0,015	
Stagno	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,01	0,01	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0075	0,01	0,01	0,01	0,01	/	0,01	0,01	0,0075	0,0075	/	/	0,01	0,01	0,01	0,0075	0,0075	10	0,015	
Zinco	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,54	0,45	0,42	0,45	0,73	/	/	0,49	0,21	0,12	0,11	0,08	0,11	0,09	0,16	0,08	0,07	0,07	0,06	/	0,05	0,04	0,03	0,03	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,18	1	0,015	
Idrocarburi totali	EPA 5021A + EPAB015C + UNI EN ISO 9377-2	mg/l	0,25	0,38	0,17	0,06	0,14	/	/	0,04	0,06	0,09	0,03	0,04	0,03	0,04	0,07	0,11	0,03	0,09	0,56	/	0,04	0,11	0,04	0,05	/	/	0,17	<0,05	0,04	0,08	0,11	10	0,5	
Fenoli	EPA 3510C + EPA 8270E	mg/l	0,00	0,00	0,00	0,0005	0,0005	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0005	0,0005	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,00	0,0005	/	/	0,01	0,02	0,00	0,0110	0,0020	1	0,1	
Solventi organici aromatici	APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	/	/	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	/	0,01	0,01	0,01	0,01	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,4	0,02
Solventi organici azotati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,00	0,00	0,001	0,0005	0,0020	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0010	0,0030	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,0020	0,0005	/	/	0,00	0,01	0,00	0,0005	0,0015	0,2	0,01	
Pesticidi fosforati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,00	0,00	0,001	0,0005	0,0005	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0005	0,0005	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	0,00	0,0005	0,0005	/	/	0,00	0,00	0,00	0,0005	0,0009	0,1	0,01	
Solventi organici clorurati	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	mg/l	0,01	0,01	0,005	0,005	0,005	/	/	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01	0,01	0,01	0,01	/	0,01	0,01	0,005	0,005	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2	0,01

Legenda

Valori <LOQ

Nelle celle colorate sono riportati i valori <LOQ considerati = 1/2 LOQ ai fini del calcolo della media mensile.

Portata:

La portata giornaliera [m3/d] è stata calcolata a partire dalla misura media oraria [m3/h] restituita dalla 5000F10_005 e moltiplicata per 24 ore.
Ai fini del calcolo della portata, si precisa che l'intervallo di tempo giornaliero considerato è lo stesso di quello relativo al campionamento, ossia dalle ore 07:00 del giorno n alle ore 07:00 del giorno n+1.

dato stimato

S2 media h24 - Dicembre 2025																																				
Parametro	Metodo Analitico	Unità di misura	01/12/25	02/12/25	03/12/25	04/12/25	05/12/25	06/12/25	07/12/25	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25	20/12/25	21/12/25	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25	27/12/25	28/12/25	29/12/25	30/12/25	31/12/25	Media mensile	VLE	LOQ
Portata	strumento S000_FIO_005	m³/gg	1217,9	1305,8	1243,2	748,4	829,7	1024,1	1009,5	1022,5	985,3	1366,3	1427,3	1428,4	1454,3	665,6	1276,3	1442,3	1347,6	/	/	/	/	/	1321,0	1365,4	1081,7	/	/	/	/	/	1417,1	/	/	/
Alluminio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,015	0,018	0,0075	0,018	0,018	0,017	0,023	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,019	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0111	2	0,015
Arsenico	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,01	0,5	0,015
Bario	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,062	0,061	0,031	0,0075	0,035	0,031	0,036	0,039	0,046	0,047	0,052	0,052	0,054	0,062	0,061	0,06	0,063	/	/	/	/	/	0,047	0,041	0,041	/	/	/	/	/	0,039	0,05	20	0,015
Boro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,616	0,559	0,525	0,455	0,424	0,398	0,385	0,395	0,377	0,355	0,358	0,325	0,342	0,475	0,49	0,722	0,75	/	/	/	/	/	1,113	0,888	0,784	/	/	/	/	/	0,875	0,55	4	0,015
Cadmio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	0,02	0,0025
Cr totale	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,023	0,0075	0,061	0,0075	0,06	0,019	0,0075	0,025	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,018	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,02	4	0,015
Cr VI	APAT CNR RSA 3150C Man 29 2003	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	/	/	/	/	/	0,05	0,05	0,05	/	/	/	/	/	0,05	0,05	0,2	0,1
Ferro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,354	0,344	0,796	0,80	0,791	0,325	0,731	0,315	0,239	0,533	0,192	0,167	0,203	0,448	0,358	0,408	0,726	/	/	/	/	/	1,299	1,193	0,932	/	/	/	/	/	0,334	0,55	4	0,015
Manganese	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,055	0,056	0,041	0,035	0,051	0,039	0,055	0,056	0,058	0,058	0,052	0,051	0,052	0,062	0,072	0,071	0,082	/	/	/	/	/	0,139	0,108	0,058	/	/	/	/	/	0,075	0,06	4	0,015
Mercurio	APAT CNR RSA 3200 A1 Man 29 2003	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	0,005	0,0005
Nichel	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,045	0,046	0,058	0,08	0,119	0,079	0,122	0,078	0,066	0,068	0,046	0,041	0,039	0,088	0,096	0,098	0,154	/	/	/	/	/	0,997	0,855	0,563	/	/	/	/	/	0,723	0,21	4	0,015
Piombo	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,016	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,01	0,3	0,015
Rame	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,02	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,01	0,4	0,015
Selenio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,01	0,03	0,015
Stagno	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,01	10	0,015
Zinco	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,027	0,0075	0,032	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,019	0,0075	0,0075	0,059	/	/	/	/	/	0,327	0,25	0,158	/	/	/	/	/	0,059	0,05	1	0,015
Idrocarburi totali	EPA 5021A + EPAB015C + UNI EN ISO 9377-2	mg/l	0,094	0,025	0,025	0,052	0,083	0,031	0,036	0,042	0,042	0,036	0,025	0,025	0,055	0,271	0,048	0,088	0,067	/	/	/	/	/	0,187	0,125	0,087	/	/	/	/	/	0,118	0,07	10	0,5
Fenoli	EPA 3510C + EPA 8270E	mg/l	0,012	0,01	0,016	0,063	0,007	0,062	0,017	0,0005	0,0005	0,003	0,003	0,003	0,0005	0,059	0,002	0,002	0,001	/	/	/	/	/	0,002	0,013	0,002	/	/	/	/	/	0,0005	0,013	1	0,1
Solventi organici aromatici	APAT CNR RSA 5140 Man 29 2003	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	/	/	/	/	/	0,07	0,01	0,01	/	/	/	/	/	0,01	0,01	0,4	0,02
Solventi organici azotati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,005	0,006	0,005	0,007	0,005	0,008	0,006	0,006	0,004	0,002	0,002	0,001	0,004	0,005	0,001	0,0005	0,004	/	/	/	/	/	0,006	0,002	0,004	/	/	/	/	/	0,006	0,0043	0,2	0,01
Pesticidi fosforati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,002	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	0,0005	0,001	0,1	0,01
Solventi organici clorurati	APAT CNR RSA 5150 Man 29 2003	mg/l	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	0,005	0,005	2	0,01

Legenda

Valori <LOQ

Nelle celle colorate sono riportati i valori <LOQ considerati = 1/2 LOQ ai fini del calcolo della media mensile.

Portata:

La portata giornaliera (m3/d) è stata calcolata a partire dalla misura media oraria (m3/h) restituita dalla S000FIO_005 e moltiplicata per 24 ore.
Ai fini del calcolo della portata, si precisa che l'intervallo di tempo giornaliero considerato è lo stesso di quello relativo al campionamento, ossia dalle ore 07:00 del giorno n alle ore 07:00 del giorno n+1.

dato stimato

S2 media h24 - Gennaio 2026																																				
Parametro	Metodo Analitico	Unità di misura	01/01/26	02/01/26	03/01/26	04/01/26	05/01/26	06/01/26	07/01/26	08/01/26	09/01/26	10/01/26	11/01/26	12/01/26	13/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26	18/01/26	19/01/26	20/01/26	21/01/26	22/01/26	23/01/26	24/01/26	25/01/26	26/01/26	27/01/26	28/01/26	29/01/26	30/01/26	31/01/26	Media mensile	VLE	LOQ
Portata	strumento 5000_FIO_005	m³/gg	/	/	1297,5	1337,8	1289,6	1273,2	1286,9	/	/	/	/	/	1309,7	1188,2	1180,8	/	1099,0	1648,3	1760,5	1348,9	1330,8	1484,6	1622,9	/	/	/	1547,6	1438,6	1113,5	542,3	/	/	/	/
Alluminio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,019	0,0075	0,0075	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,031	0,024	0,055	0,567	/	/	/	0,118	0,06	0,05	0,071	/	0,0563	2	0,015
Arsenico	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,01	0,5	0,015
Bario	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,037	0,046	0,05	0,053	0,052	/	/	/	/	/	0,056	0,06	0,072	/	0,063	0,058	0,061	0,048	0,048	0,046	0,052	/	/	/	0,049	0,046	0,045	0,053	/	0,05	20	0,015
Boro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,844	0,636	0,604	0,62	0,586	/	/	/	/	/	0,822	0,876	0,798	/	0,843	0,74	0,731	0,553	0,514	0,394	0,326	/	/	/	0,744	0,647	0,671	0,809	/	0,67	4	0,015
Cadmio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	/	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	/	0,00125	0,02	0,0025
Cr totale	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,0075	0,0075	0,046	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	0,0075	0,163	0,0075	0,0075	/	0,02	4	0,015
Cr VI	APAT CNR RSA 3150C Man 29 2003	mg/l	/	/	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	/	/	/	/	/	0,05	0,05	0,05	/	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	/	/	/	0,05	0,05	0,05	0,05	/	0,05	0,2	0,1
Ferro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,466	0,43	0,79	0,358	0,343	/	/	/	/	/	0,351	0,646	2,796	/	0,892	0,51	0,592	0,749	1,074	0,904	1,925	/	/	/	0,791	1,874	0,826	2,145	/	0,97	4	0,015
Manganese	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,073	0,084	0,091	0,083	0,081	/	/	/	/	/	0,086	0,086	0,182	/	0,089	0,073	0,087	0,08	0,081	0,091	0,104	/	/	/	0,083	0,071	0,064	0,084	/	0,09	4	0,015
Mercurio	APAT CNR RSA 3200 A1 Man 29 2003	mg/l	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	/	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	/	0,00025	0,005	0,0005
Nichel	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,931	0,795	0,732	0,569	0,55	/	/	/	/	/	0,465	0,447	0,357	/	0,382	0,25	0,472	0,673	0,734	0,632	0,936	/	/	/	0,441	0,501	0,33	0,494	/	0,56	4	0,015
Piombo	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,0075	0,0075	0,02	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,02	/	0,0075	0,0075	0,015	0,0075	0,023	0,021	0,0075	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,01	0,3	0,015
Rame	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	0,022	0,023	0,016	0,027	/	0,01	0,4	0,015
Selenio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,01	0,03	0,015
Stagno	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	0,01	10	0,015
Zinco	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	0,062	0,069	0,075	0,059	0,068	/	/	/	/	/	0,034	0,026	0,044	/	0,025	0,024	0,066	0,182	0,365	0,25	0,638	/	/	/	0,202	0,186	0,109	0,2	/	0,14	1	0,015
Idrocarburi totali	EPA 5021A + EPAB01SC + UNI EN ISO 9377-2	mg/l	/	/	0,07	0,06	0,03	0,088	0,102	/	/	/	/	/	0,035	0,025	0,03	/	0,255	0,452	0,53	1,628	0,824	0,624	0,6	/	/	/	0,546	0,554	0,366	0,111	/	0,36	10	0,5
Fenoli	EPA 3510C + EPA 8270E	mg/l	/	/	0,0005	0,016	0,012	0,0005	0,001	/	/	/	/	/	0,003	0,0005	0,0005	/	0,003	0,001	0,001	0,008	0,005	0,015	0,006	/	/	/	0,017	0,02	0,009	0,008	/	0,007	1	0,1
Solventi organici aromatici	APAT CNR RSA 5140 Man 29 2003	mg/l	/	/	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	/	/	/	/	/	0,01	0,01	0,01	/	0,01	0,04	0,04	0,16	0,16	0,06	0,25	/	/	/	0,12	0,2	0,1	0,02	/	0,07	0,4	0,02
Solventi organici azotati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	/	/	0,003	0,005	0,0005	0,004	0,004	/	/	/	/	/	0,002	0,0005	0,0005	/	0,003	0,003	0,002	0,028	0,018	0,017	0,007	/	/	/	0,015	0,038	0,004	0,001	/	0,0082	0,2	0,01
Pesticidi fosforati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	/	/	0,0005	0,0005	0,0005	0,002	0,0005	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	0,0005	/	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,001	0,0005	0,0005	/	/	/	0,002	0,003	0,0005	0,003	/	0,001	0,1	0,01
Solventi organici clorurati	APAT CNR RSA 5150 Man 29 2003	mg/l	/	/	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	0,005	0,005	0,005	/	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	/	/	/	0,005	0,005	0,005	0,005	/	0,005	2	0,01

Legenda	
Valori <LOQ	Nelle celle colorate sono riportati i valori <LOQ considerati = 1/2 LOQ ai fini del calcolo della media mensile.
Portata:	La portata giornaliera [m3/d] è stata calcolata a partire dalla misura media oraria [m3/h] restituita dalla 5000FIO_005 e moltiplicata per 24 ore. Ai fini del calcolo della portata, si precisa che l'intervallo di tempo giornaliero considerato è lo stesso di quello relativo al campionamento, ossia dalle ore 07:00 del giorno n alle ore 07:00 del giorno n+1.
dato stimato	

S2 media h24 - FEBBRAIO 2026																																	
Parametro	Metodo Analitico	Unità di misura	01/02/26	02/02/26	03/02/26	04/02/26	05/02/26	06/02/26	07/02/26	08/02/26	09/02/26	10/02/26	11/02/26	12/02/26	13/02/26	14/02/26	15/02/26	16/02/26	17/02/26	18/02/26	19/02/26	20/02/26	21/02/26	22/02/26	23/02/26	24/02/26	25/02/26	26/02/26	27/02/26	28/02/26	Media mensile	VLE	LOQ
Portata	strumento 5000_FIO_005	m³/g	1.088,2	1.078,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.218,0	1.198,3	514,9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Alluminio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,03	0,04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,02	2	0,015
Arsenico	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0420	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	0,5	0,015
Bario	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,04	0,04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,04	0,03	0,03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,04	20	0,015
Boro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,79	0,62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,93	0,98	0,84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,83	4	0,015
Cadmio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,02	0,0025
Cr totale	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	4	0,015
Cr VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	0,05	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,05	0,05	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,05	0,2	0,1
Ferro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,36	0,35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,36	0,19	0,91	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,43	4	0,015
Manganese	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,06	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,06	0,03	0,04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,05	4	0,015
Mercurio	APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003	mg/l	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,005	0,0005
Nichel	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,23	0,34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,23	0,21	0,33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,27	4	0,015
Piombo	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	0,3	0,015
Rame	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	0,4	0,015
Selenio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	0,03	0,015
Stagno	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	10	0,015
Zinco	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,08	0,11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,04	0,03	0,08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,07	1	0,015
Idrocarburi totali	EPA 5021A + EPAB015C + UNI EN ISO 9377-2	mg/l	0,57	0,70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,16	0,17	0,19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,36	10	0,5
Fenoli	EPA 3510C + EPA 8270E	mg/l	0,01	0,004	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	0,0060	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	1	0,1
Solventi organici aromatici	APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	mg/l	0,26	0,35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,02	0,10	0,10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,17	0,4	0,02
Solventi organici azotati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,0005	0,003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0040	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,2	0,01
Pesticidi fosforati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,1	0,01
Solventi organici clorurati	APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003	mg/l	0,005	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	2	0,01

Legenda	
Valori <LOQ	Nelle celle colorate sono riportati i valori <LOQ considerati = 1/2 LOQ ai fini del calcolo della media mensile.
Portata:	La portata giornaliera [m3/d] è stata calcolata a partire dalla misura media oraria [m3/h] restituita dalla 5000FIO_005 e moltiplicata per 24 ore. Ai fini del calcolo della portata, si precisa che l'intervallo di tempo giornaliero considerato è lo stesso di quello relativo al campionamento, ossia dalle ore 07:00 del giorno n alle ore 07:00 del giorno n+1.
dato stimato	

S2 media h24 - MARZO 2026																																					
Parametro	Metodo Analitico	Unità di misura	01/03/26	02/03/26	03/03/26	04/03/26	05/03/26	06/03/26	07/03/26	08/03/26	09/03/26	10/03/26	11/03/26	12/03/26	13/03/26	14/03/26	15/03/26	16/03/26	17/03/26	18/03/26	19/03/26	20/03/26	21/03/26	22/03/26	23/03/26	24/03/26	25/03/26	26/03/26	27/03/26	28/03/26	29/03/26	30/03/26	31/03/26	Media mensile	VLE	LOQ	
Portata	strumento 5000_FID_005	m³/g	/	/	/	/	/	/	1.082,1	1.038,0	/	/	/	/	1.083,4	1.169,3	880,9	/	/	1.813,8	1.503,3	1.169,4	1.177,8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Alluminio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	0,033	0,043	0,037	0,030	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0201	2	0,015
Arsenico	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,5	0,015
Bario	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,038	0,034	/	/	/	/	0,035	0,034	0,043	/	/	0,044	0,042	0,036	0,034	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0378	20	0,015
Boro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	1,203	1,216	/	/	/	/	1,034	0,893	0,783	/	/	0,786	0,494	0,378	0,414	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,8001	4	0,015
Cadmio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	/	/	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0013	0,02	0,0025
Cr totale	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	0,0190	0,0300	0,0075	/	/	0,0075	0,026	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0133	4	0,015
Cr VI	APAT CNR RSA 3150C Man 29 2003	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,05	0,05	/	/	/	/	0,05	0,05	0,05	/	/	0,050	0,050	0,050	0,050	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0500	0,2	0,1	
Ferro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,268	0,249	/	/	/	/	0,531	0,587	0,468	/	/	0,71	0,958	0,538	0,674	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,5537	4	0,015
Manganese	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,067	0,063	/	/	/	/	0,069	0,054	0,066	/	/	0,081	0,09	0,065	0,069	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0693	4	0,015	
Mercurio	APAT CNR RSA 3200 A1 Man 29 2003	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	/	/	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0003	0,005	0,0005	
Nichel	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,146	0,168	/	/	/	/	0,258	0,228	0,15	/	/	0,218	0,49	0,472	0,541	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2968	4	0,015	
Piombo	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0180	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	^	/	/	0,0087	0,3	0,015	
Rame	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0180	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0087	0,4	0,015	
Selenio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0180	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0087	0,03	0,015	
Stagno	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0180	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0087	10	0,015	
Zinco	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,039	0,032	/	/	/	/	0,038	0,026	0,026	/	/	0,078	0,272	0,265	0,322	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1220	1	0,015	
Idrocarburi totali	EPA 5021A + EPAB015C + UNI EN ISO 9377-2	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,32	0,10	/	/	/	/	0,20	0,26	0,10	/	/	0,937	1,814	1,188	0,204	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,5688	10	0,5	
Fenoli	EPA 3510C + EPA 8270E	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,002	0,0005	/	/	/	/	0,0060	0,0020	0,0005	/	/	0,002	0,004	0,009	0,004	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0033	1	0,1	
Solventi organici aromatici	APAT CNR RSA 5140 Man 29 2003	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,01	0,01	/	/	/	/	0,02	0,11	0,01	/	/	0,020	0,080	0,030	0,020	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0344	0,4	0,02	
Solventi organici azotati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	/	/	/	/	0,0005	0,0005	0,0005	/	/	0,0005	0,002	0,001	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0007	0,2	0,01	
Pesticidi fosforati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	/	/	/	/	0,0005	0,0005	0,0005	/	/	0,0005	0,0005	0,0005	0,001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0006	0,1	0,01	
Solventi organici clorurati	APAT CNR RSA 5150 Man 29 2003	mg/l	/	/	/	/	/	/	0,005	0,005	/	/	/	/	0,005	0,005	0,005	/	/	0,005	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0050	2	0,01	

Legenda	
Valori <LOQ	Nelle celle colorate sono riportati i valori <LOQ considerati = 1/2 LOQ ai fini del calcolo della media mensile.
Portata:	La portata giornaliera [m3/d] è stata calcolata a partire dalla misura media oraria [m3/h] restituita dalla S000F0_005 e moltiplicata per 24 ore. Ai fini del calcolo della portata, si precisa che l'intervallo di tempo giornaliero considerato è lo stesso di quello relativo al campionamento, ossia dalle ore 07:00 del giorno n alle ore 07:00 del giorno n+1. La suddetta misura è stata confrontata col bilancio acque IGCC vs scarico S2 e, laddove necessario, è stata corretta per statura strumento o differenze importanti.
dato stimato	

S2 media h24 - APRILE 2026

Parametro	Metodo Analitico	Unità di misura	01/04/26	02/04/26	03/04/26	04/04/26	05/04/26	06/04/26	07/04/26	08/04/26	09/04/26	10/04/26	11/04/26	12/04/26	13/04/26	14/04/26	15/04/26	16/04/26	17/04/26	18/04/26	19/04/26	20/04/26	21/04/26	22/04/26	23/04/26	24/04/26	25/04/26	26/04/26	27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26	Media mensile	VLE	LOQ	
Portata	strumento 5000_FID_005	m ³ /g	1.071,7	963,2	974,1	897,4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	922,9	1.024,0	996,6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Alluminio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	2	0,015	
Arsenico	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,5	0,015	
Bario	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,039	0,033	0,034	0,035	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,034	0,044	0,034	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0361	20	0,015	
Boro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,795	0,755	0,567	0,577	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,939	0,869	0,75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,7503	4	0,015	
Cadmio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,00125	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0013	0,02	0,0025	
Cr totale	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	4	0,015	
Cr VI	APAT CNR RSA 5110C Man 29 2003	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,05	0,05	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0500	0,2	0,1	
Ferro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,464	0,519	0,568	0,515	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,565	0,455	0,492	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,5111	4	0,015	
Manganese	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,081	0,068	0,074	0,079	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,065	0,082	0,082	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0759	4	0,015	
Mercurio	APAT CNR RSA 3200 A1 Man 29 2003	mg/l	0,00025	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0003	0,005	0,0005	
Nichel	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,386	0,444	0,796	0,756	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,406	0,451	0,44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,5256	4	0,015	
Piombo	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,019	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0091	0,3	0,015	
Rame	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,4	0,015	
Selenio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,03	0,015	
Stagno	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	10	0,015	
Zinco	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	0,131	0,172	0,237	0,217	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,136	0,135	0,234	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1803	1	0,015	
Idrocarburi totali	EPA 5021A + EPAB015C + UNI EN ISO 9377-2	mg/l	0,115	0,596	0,395	0,323	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,41	0,077	0,175	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2987	10	0,5	
Fenoli	EPA 3510C + EPA 8270E	mg/l	0,004	0,006	0,0005	0,006	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,004	0,02	0,006	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0066	1	0,1	
Solventi organici aromatici	APAT CNR RSA 5140 Man 29 2003	mg/l	0,01	0,01	0,07	0,01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,01	0,01	0,01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0186	0,4	0,02	
Solventi organici azotati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,0005	0,001	0,002	0,001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	0,001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0009	0,2	0,01	
Pesticidi fosforati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,1	0,01	
Solventi organici clorurati	APAT CNR RSA 5150 Man 29 2003	mg/l	0,005	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,005	0,005	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0050	2	0,01	

Legenda	
Valori <LOQ	Nelle celle colorate sono riportati i valori <LOQ considerati = 1/2 LOQ ai fini del calcolo della media mensile.
Portata:	La portata giornaliera [m3/d] è stata calcolata a partire dalla misura media oraria [m3/h] risultata dalla 5000FID_005 e moltiplicata per 24 ore. Ai fini del calcolo della portata, si precisa che l'intervallo di tempo giornaliero considerato è lo stesso di quello relativo al campionamento, ossia dalle ore 07:00 del giorno n alle ore 07:00 del giorno n+1. La suddetta misura è stata confrontata col bilancio acque ICCV vs scarico S2 e, laddove necessario, è stata corretta per staturatura strumento o differenze importanti.
dato stimato	

S2 media h24 - MAGGIO 2026																																						
Parametro	Metodo Analitico	Unità di misura	01/05/26	02/05/26	03/05/26	04/05/26	05/05/26	06/05/26	07/05/26	08/05/26	09/05/26	10/05/26	11/05/26	12/05/26	13/05/26	14/05/26	15/05/26	16/05/26	17/05/26	18/05/26	19/05/26	20/05/26	21/05/26	22/05/26	23/05/26	24/05/26	25/05/26	26/05/26	27/05/26	28/05/26	29/05/26	30/05/26	31/05/26	Media mensile	VLE	LOQ		
Portata	strumento 5000_FID_005	m³/g	/	/	/	/	/	/	/	1.384.9	1.409.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Alluminio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	2	0,015	
Arsenico	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,5	0,015	
Bario	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,052	0,046	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0490	20	0,015	
Boro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	1,136	1,112	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,1240	4	0,015	
Cadmio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,00125	0,00125	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0013	0,02	0,0025	
Cr totale	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	4	0,015	
Cr VI	APAT CNR RSA 3150C Man 29 2003	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,05	0,05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0500	0,2	0,1	
Ferro	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,498	0,405	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,4515	4	0,015	
Manganese	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,073	0,067	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0700	4	0,015	
Mercurio	APAT CNR RSA 3200 A1 Man 29 2003	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,00025	0,00025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0003	0,005	0,0005	
Nichel	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,237	0,228	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2325	4	0,015	
Piombo	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,3	0,015	
Rame	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,4	0,015	
Selenio	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,03	0,015	
Stagno	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	0,0075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0075	10	0,015	
Zinco	EPA 3005A 1992, EPA 6010D 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,063	0,075	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0690	1	0,015	
Idrocarburi totali	EPA 5021A + EPAB015C + UNI EN ISO 9377-2	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,075	0,044	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0595	10	0,5		
Fenoli	EPA 3510C + EPA 8270E	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,002	0,017	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0095	1	0,1	
Solventi organici aromatici	APAT CNR RSA 5140 Man 29 2003	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,01	0,01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0100	0,4	0,02		
Solventi organici azotati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,2	0,01		
Pesticidi fosforati	EPA 3510C 1996, EPA 8270E 2018	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,0005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0005	0,1	0,01		
Solventi organici clorurati	APAT CNR RSA 5150 Man 29 2003	mg/l	/	/	/	/	/	/	/	0,005	0,005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0050	2	0,01		

Legenda	
Valori <LOQ	Nelle celle colorate sono riportati i valori <LOQ considerati = 1/2 LOQ ai fini del calcolo della media mensile.
Portata:	La portata giornaliera [m3/d] è stata calcolata a partire dalla misura media oraria [m3/h] restituita dallo 5000FID_005 e moltiplicata per 24 ore. Ai fini del calcolo della portata, si precisa che l'intervallo di tempo giornaliero considerato è lo stesso di quello relativo al campionamento, ossia dalle ore 07:00 del giorno n alle ore 07:00 del giorno n+1. La suddetta misura è stata confrontata col bilancio acque ICCV vs scarico S2 e, laddove necessario, è stata corretta per staturatura strumento o differenze importanti.
dato stimato	