

ALL5_2025_2026_SasolItaly

DATI mensili punto di scarico n. SF2

SF2 media h24 - Ottobre 2025																																						
Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/10/25	02/10/25	03/10/25	04/10/25	05/10/25	06/10/25	07/10/25	08/10/25	09/10/25	10/10/25	11/10/25	12/10/25	13/10/25	14/10/25	15/10/25	16/10/25	17/10/25	18/10/25	19/10/25	20/10/25	21/10/25	22/10/25	23/10/25	24/10/25	25/10/25	26/10/25	27/10/25	28/10/25	29/10/25	30/10/25	31/10/25	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese	
Portata		m³/g																																25.147				
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,15	7 - 9,5	1	---
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,20	35	1	---
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	38,00	200	0,5	955,59	
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815 - 1:2019 + ISO 17289-2:014(GE)	mg/l	45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44,80	---	2,5	1.126,59
COD	ISO 15705-2002	mg/l	92	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	92,00	750	4	2.313,52
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	1,52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,52	20	0,4	38,22	
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	9.900	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.900	20.000	1	248.955,30	
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---	
Cianuri	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	mg/l	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---	
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	0,630	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,63	30	0,1	15,843	
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,07	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,07	2	0,02	1,735	
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,03	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	0,5	0,001	0,870	
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	1,72	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,72	4	0,1	43,253	
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,02	0,0005	---	
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2-2016	mg/l	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0003	1	---	---	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---	
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	4	0,0005	---	
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,70	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,70	4	0,02	17,603	
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,51	4	0,005	12,775	
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,00038	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00038	0,01	0,0001	0,010	
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,001	4	0,002	0,025	
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,3	0,001	---	
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,005	0,063	
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	0,03	0,001	0,013	
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	0,0100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	1	0,02	0,251	
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---	
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,00050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	0,4	---	0,013	
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---	
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO	mg/l	0,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	---	---	
Tensioattivi totali	MP-02831-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023,	mg/l	1,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,40	10	---	35,21
Pesticidi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Pesticidi fosforati	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	0,002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00200	2	---	---	
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 : 2005-11	mg/l	1,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,20	---	---	---	
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	1,270	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,270	40	0,05	---
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	2,27	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,27	60	0,028	57,08
Aldoidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	5	0,1	---
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	---	---

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Novembre 2025																																							
Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/11/25	02/11/25	03/11/25	04/11/25	05/11/25	06/11/25	07/11/25	08/11/25	09/11/25	10/11/25	11/11/25	12/11/25	13/11/25	14/11/25	15/11/25	16/11/25	17/11/25	18/11/25	19/11/25	20/11/25	21/11/25	22/11/25	23/11/25	24/11/25	25/11/25	26/11/25	27/11/25	28/11/25	29/11/25	30/11/25		Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese		
Portata		m³/g	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	19.189					
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,21	7 - 9,5	1	---			
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,40	35	1	---			
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,00	200	0,5	211,08			
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815 - 1:2019 + ISO 17289-2:014(GE)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22,00	---	2,5	422,16			
COD	ISO 15705-2002	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	56	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	56,40	750	4	1.082,26			
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,42	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,42	20	0,4	8,06			
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9.500	20.000	1	182.295,50			
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---			
Clanuri	M.U. 2251:08 p.to 8.2.1	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---			
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	30	0,1	0,959			
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,06	2	0,02	1,132			
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,02	0,5	0,001	0,478			
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,22	4	0,1	61,789			
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,02	0,0005	---			
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2-2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0003	1	---	---			
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---			
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	4	0,0005	---			
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,74	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,74	4	0,02	14,200			
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,43	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,43	4	0,005	8,175			
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,01	0,0001	0,010			
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,001	4	0,002	0,019		
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,3	0,001	---		
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,005	0,048		
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	0,03	0,001	0,010		
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	1	0,02	0,192		
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---		
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	0,4	---	0,010		
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---		
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO MP-02831-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023,	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,117	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,12	10	---	---		
Tensioattivi totali	MP-02831-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023,	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,92	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,92	10	---	56,03		
Pesticidi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---		
Pesticidi fosforati	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---		
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---		
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 - 2005-11	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,007	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	---	---	---		
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,407	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,407	40	0,05	---		
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,82	60	0,028	15,73		
Aldoidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,178	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,18	5	0,1	---		
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	---	---		

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Dicembre 2025

Parametro		Metodo Analitico	U.M.	01/12/25	02/12/25	03/12/25	04/12/25	05/12/25	06/12/25	07/12/25	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25	20/12/25	21/12/25	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25	27/12/25	28/12/25	29/12/25	30/12/25	31/12/25	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese					
Portata	m³/g	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34,163	---	---	---					
pH	---	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	---	---	7,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,20	7 - 9,5	1	---				
Temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	---	---	---	18,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,00	35	1	---			
Solidi Sospesi totali (TSS)	mg/l	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	---	---	---	8,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,00	200	0,5	273,30			
BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	UNI EN ISO 5815-1:2019 + ISO 17289-2014(GE)	---	---	---	12,6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,60	---	2,5	430,45		
COD	mg/l	ISO 15705-2002	---	---	---	33,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	33,80	750	4	1.154,71		
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	---	---	---	0,52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,52	20	0,4	17,76		
Cloruri	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	---	---	---	2.640	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.640	20.000	1	90.190,32		
Solfuri	mg/l	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---	
Cianuri	mg/l	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---	
Fosforo totale (come P)	mg/l	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	---	---	---	0,378	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,38	30	0,1	12,914	
Alluminio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,04	2	0,02	1,367	
Arsenico	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	0,5	0,001	0,335	
Boro	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,57	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,57	4	0,1	19,473	
Cadmio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00149	0,02	0,0005	---	
Cromo III	mg/l	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0003	1	---	---	
Cromo VI	mg/l	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---	
Cromo Totale	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	4	0,0005	---	
Ferro	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,129	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,13	4	0,02	4,407	
Manganese	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,127	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,13	4	0,005	4,339	
Mercurio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,00011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00011	0,01	0,0001	0,004	
Nichel	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,0010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,001	4	0,002	0,034	
Piombo	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,3	0,001	---	
Rame	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,029	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	0,4	0,005	0,980	
Selenio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	0,03	0,001	0,017	
Zinco	mg/l	UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,0100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	1	0,02	0,342	
Solventi clorurati	mg/l	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	---	---	---	0,0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00018	2	---	---	
Solventi organici aromatici	mg/l	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	---	---	---	0,0076	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0076	0,4	---	0,260	
Solventi organici azotati	mg/l	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---	
Idrocarburi totali	mg/l	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 17294-2:2016	---	---	---	0,0240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,02	10	---	---
Tensioattivi totali	mg/l	MP-02831-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023	---	---	---	1,18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,18	10	---	40,31	
Pesticidi totali	mg/l	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Pesticidi fosforati	mg/l	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	mg/l	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	---	---	---	0,0002	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00018	2	---	---	
Composti organici dello stagno	mg/l	DIN EN ISO 17353 : 2005-11	---	---	---	0,005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	---	---	---	
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	---	---	---	0,070	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,070	40	0,05	---	
Oli minerali	mg/l	UNI 9377-2	---	---	---	1,03	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,03	60	0,028	35,19	
Alcidi	mg/l	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	5	0,1	---	
Fenoli	mg/l	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	---	---	---	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	---	---	

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Gennaio 2026																																								
Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/01/26	02/01/26	03/01/26	04/01/26	05/01/26	06/01/26	07/01/26	08/01/26	09/01/26	10/01/26	11/01/26	12/01/26	13/01/26	14/01/26	15/01/26	16/01/26	17/01/26	18/01/26	19/01/26	20/01/26	21/01/26	22/01/26	23/01/26	24/01/26	25/01/26	26/01/26	27/01/26	28/01/26	29/01/26	30/01/26	31/01/26	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese			
Portata		m³/g	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37,836					
pH	APAT CNR RSA 2060 Man 29 2003	---	---	---	---	---	7,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,27	7 - 9,5	1	---		
Temperatura	APAT CNR RSA 2100 Man 29 2003	°C	---	---	---	---	17,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17,20	35	1	---		
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR RSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	57,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	57,00	200	0,5	2.156,65		
	UNI EN ISO 5815 - 1:2019 + ISO 17289-2014(GE)	mg/l	---	---	---	---	13,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,30	---	2,5	503,22		
COD	ISO 15705-2002	mg/l	---	---	---	---	35,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	35,80	750	4	1.354,53	
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR RSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	0,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,90	20	0,4	34,05		
Cloruri	APAT CNR RSA 4020 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	6,200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,200	20.000	1	234.583,20		
Solfuri	APAT CNR RSA 4160 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---		
Cianuri	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	mg/l	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---		
Fosforo totale (come P)	APAT CNR RSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	0,820	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,82	30	0,1	31,026		
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,113	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,11	2	0,02	4,275		
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,021	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,02	0,5	0,001	0,806		
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	1,860	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,86	4	0,1	70,375		
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00459	0,02	0,0005	---		
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0100	1	---	---		
Cromo VI	APAT CNR RSA 3150C Man29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---		
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0096	4	0,0005	---		
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	2,890	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,89	4	0,02	109,346	
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,284	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,28	4	0,005	10,745		
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00053	0,01	0,0001	0,020		
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,008	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,008	4	0,002	0,318		
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00316	0,3	0,001	---		
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,011	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	0,4	0,005	0,409	
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,007	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0068	0,03	0,001	0,257	
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	0,077	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,08	1	0,02	2,913	
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	0,0001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00014	2	---	---	
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	0,0135	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0135	0,4	---	0,511	
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---	
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 17023-17 Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023,	mg/l	---	---	---	---	0,0300	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	10	---	---
Tensioattivi totali	MP-02832-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023,	mg/l	---	---	---	---	1,63	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,63	10	---	61,67	
Pesticidi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(BC)	mg/l	---	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Pesticidi fosforati	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(BC)	mg/l	---	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	0,00014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00014	2	---	---	
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 - 2005-11	mg/l	---	---	---	---	0,005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	---	---	---	
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR RSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,81	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,810	40	0,05	---	
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	---	---	---	---	1,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,82	60	0,028	68,86	
Aldeidi	APAT CNR RSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,275	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,28	5	0,1	---	
Fenoli	APAT CNR RSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	---	---	

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Febbraio 2026

Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/02/26	02/02/26	03/02/26	04/02/26	05/02/26	06/02/26	07/02/26	08/02/26	09/02/26	10/02/26	11/02/26	12/02/26	13/02/26	14/02/26	15/02/26	16/02/26	17/02/26	18/02/26	19/02/26	20/02/26	21/02/26	22/02/26	23/02/26	24/02/26	25/02/26	26/02/26	27/02/26	28/02/26				Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese					
Portata		m³/g	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	32.812						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	---	---	7,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,23	7 - 9,5	1	---			
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	---	---	17,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17,40	35	1	---			
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 8 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	10,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,00	200	0,5	328,12			
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815-1:2019 + (ISO 17289-2014)(GE)	mg/l	---	---	14,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14,30	---	2,5	469,21		
COD	ISO 15705-2002	mg/l	---	---	39,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39,10	750	4	1.282,95		
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 (Man 29 2003)(GE)	mg/l	---	---	0,44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,44	20	0,4	14,44		
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	---	---	15.000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15.000	20.000	1	492.180,00		
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---		
Cianuri	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	mg/l	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---		
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	0,152	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,15	30	0,1	4,987	
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	2	0,02	0,328	
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,5	0,001	0,084	
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	3,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,20	4	0,1	104,998	
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,02	0,0005	---	
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0003	1	---	---	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---	
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	4	0,0005	---	
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,2050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,21	4	0,02	6,726	
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,4300	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,43	4	0,005	14,109	
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00260	0,01	0,0001	0,085	
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,001	4	0,002	0,033	
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,3	0,001	---	
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,005	0,082	
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0012	0,03	0,001	0,040	
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	1	0,02	0,328	
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---	
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	0,0001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0001	0,4	---	0,005	
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---	
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	0,0140	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	10	---	---	
Tensioattivi totali	MP-02831-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023,	mg/l	---	---	1,88	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,88	10	---	61,69
Pesticidi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Pesticidi fosforati	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---	
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 : 2005-11	mg/l	---	---	0,006	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	---	---	---	
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	---	---	0,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,299	40	0,05	---	
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	---	---	0,731	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,73	60	0,028	23,99	
Alcidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	5	0,1	---	
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	---	---	0,025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,03	1	---	---	

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Marzo 2026

[illegible]

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Aprile 2026

Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/04/26	02/04/26	03/04/26	04/04/26	05/04/26	06/04/26	07/04/26	08/04/26	09/04/26	10/04/26	11/04/26	12/04/26	13/04/26	14/04/26	15/04/26	16/04/26	17/04/26	18/04/26	19/04/26	20/04/26	21/04/26	22/04/26	23/04/26	24/04/26	25/04/26	26/04/26	27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26		Media mensile	VLE	LQI	Riusso di massa kg/mese	
Portata		m³/g	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	38.830			
pH	APAT CNR RSA 2060 Man 29 2003		---	7,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,25	7 - 9,5	0,1	---
Temperatura	APAT CNR CNR RSA 2100 Man 29 2003	°C	---	17,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17,10	35	1	---
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR RSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	---	20,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20,00	200	0,5	776,60
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 1815- 1:2019 + ISO 17289-2014(GE)	mg/l	---	10,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,30	---	2,5	399,95
COD	ISO 15705:2002	mg/l	---	30,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30,60	750	4	1.188,20
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR RSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	0,94	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,94	20	0,4	36,50
Cloruri	APAT CNR RSA 4020 Man 29 2003	mg/l	---	14.600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14.600	20.000	1	566.918,00
Solfuri	APAT CNR RSA 4160 Man 29 2003	mg/l	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---
Cianuri	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	mg/l	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---
Fosforo totale (come P)	APAT CNR RSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	30	0,1	1,942
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,01	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,01	2	0,02	0,388
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,0020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,5	0,001	0,078
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	3,08	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,08	4	0,1	119,596
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,02	0,0005	---
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0003	1	---	---
Cromo VI	APAT CNR RSA 3150C Man29-2003	mg/l	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00125	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0013	4	0,0005	---
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,283	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,28	4	0,02	10,989
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,329	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,33	4	0,005	12,775
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,01	0,0001	0,002
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,0010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,001	4	0,002	0,039
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---																	

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore

SF2 media h24 - Maggio 2026																																						
Parametro	Metodo Analitico	U.M.	01/05/26	02/05/26	03/05/26	04/05/26	05/05/26	06/05/26	07/05/26	08/05/26	09/05/26	10/05/26	11/05/26	12/05/26	13/05/26	14/05/26	15/05/26	16/05/26	17/05/26	18/05/26	19/05/26	20/05/26	21/05/26	22/05/26	23/05/26	24/05/26	25/05/26	26/05/26	27/05/26	28/05/26	29/05/26	30/05/26	31/05/26	Media mensile	VLE	LOQ	Flusso di massa kg/mese	
Portata		m³/g	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39,876			
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,21	7 - 9,5	0,1	---	
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14,20	35	1	---	
Solidi Sospesi totali (TSS)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,00	200	0,5	199,38	
BOD ₅ (come O ₂)	UNI EN ISO 5815 - 1:2019 + ISO 17289-2:014(GE)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,25	---	2,5	49,85	
COD	ISO 15705-2002	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	132,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	132,00	750	4	5.263,63	
Azoto Ammoniacale (come NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,20	20	0,4	7,98	
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,340	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,340	20.000	1	93.309,84	
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	10	0,2	---	
Clanuri	M.U. 2251-08 p.to 8.2.1	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0500	1	0,01	---	
Fosforo totale (come P)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003(GE)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,740	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,74	30	0,1	29,508	
Alluminio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,080	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,08	2	0,02	3,190	
Arsenico	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,5	0,001	0,088	
Boro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,68	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,68	4	0,1	27,116	
Cadmio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,006	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00600	0,02	0,0005	---	
Cromo III	APAT 3150C + UNI EN ISO 17294-2-2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,1000	1	---	---	
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150C Man29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	0,2	0,0005	---	
Cromo Totale	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00125	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0013	4	0,0005	---	
Ferro	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,130	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,13	4	0,02	5,184	
Manganese	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,084	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,08	4	0,005	3,350	
Mercurio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,001	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00100	0,01	0,0001	0,040	
Nichel	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,002	4	0,002	0,092	
Piombo	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00050	0,3	0,001	---	
Rame	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,005	0,100	
Selenio	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0015	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0015	0,03	0,001	0,060	
Zinco	UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0210	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,02	1	0,02	0,837	
Solventi clorurati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---
Solventi organici aromatici	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,006	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0060	0,4	---	0,239	
Solventi organici azotati	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,0025	0,2	---	---	
Idrocarburi totali	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 + UNI EN ISO MP-02831-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023,	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,301	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,30	10	---	---
Tensioattivi totali	MP-02831-IT Rev.6 2023, MP-02832-IT Rev.6 2023,	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,14	10	---	165,09
Pesticidi totali	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Pesticidi fosforati	EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2018(RC)	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00005	0,1	---	---	
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	EPA 5021A 2014, EPA 8260D 2018	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,00025	2	---	---	
Composti organici dello stagno	DIN EN ISO 17353 - 2005-11	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,060	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,06	---	---	---	
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,200	40	0,05	---	
Oli minerali	UNI 9377-2	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,25	60	0,028	9,97	
Aldeidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,117	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,12	5	0,1	---	
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	mg/l	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,000125	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---</										

Nota: per evidenziare i valori inferiori al LOQ che concorrono al calcolo della media mensile (ad es. LOQ/2) si consiglia di applicare, dalla schermata "Home", la formula "Formattazione condizionale a colori", condizione che evidenzia in automatico il valore