

Oggetto: Intervento urgente di ispezioni tubature acque bianche per controllo di eventuale perdita nel plesso di Ozzano dell'Emilia.

Proprietà: ISPRA

VERBALE DI SOMMA URGENZA (1/2024)

1. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA NECESSITA' DI INDAGINE E NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

In data 14 dicembre 2023, a seguito di un controllo di routine, si è notato che il contatore dell'acqua girava troppo velocemente quindi mostrava un consumo eccessivo di acqua rispetto al normale prelievo.

Nei giorni successivi ci si è attivati per trovare un possibile sfogo di acqua nel comprensorio, cercando in particolare lungo i confini adiacenti agli edifici, facendo letture periodiche del contatore durante le giornate.

Nel pomeriggio del 15 dicembre c.a. è stata trovata una perdita nel tombino sotterraneo dei bagni comuni della Foresteria che è stata prontamente risolta dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop.

Purtroppo, nonostante la riparazione sopra detta il contatore dell'acqua continuava a girare in modo anomalo. Si è continuato a cercare nel fondo o nelle vicinanze agli edifici e a verificare le letture del contatore sia di giorno che di notte.

Nel frattempo sono state contattate, per le vie brevi, le ditte di spurghi che hanno sistemato sia il problema dell'allagamento di maggio '23, che la ditta dell'allagamento di novembre nel Fienile, ma nessuna poteva intervenire rapidamente.

Sempre per le vie è stata contattata la ditta Idrospurghi S.r.l., VIA RIGOSA 46 DI ZOLA PREDOSA, P. IVA IT03740431204, che si dichiarata disponibile ad intervenire il giorno 22/12/2023.

La ditta, ha svolto l'ispezione di ogni via che dal contatore centrale entra nei diversi edifici e verificando che nel momento della chiusura del contatore il flusso d'acqua fosse completamente fermo mediante l'immissione del gas di controllo nella tubazione.

Il controllo ha rivelato che non ci sono perdite nei tratti tra il contatore e gli edifici, ma le letture periodiche eseguite anche nei giorni successivi danno un consumo anomalo e non si trova la causa.

2. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Si allega il preventivo presentato dalla Ditta per un tot. di € 1.159,00 IVA compresa.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie si specifica che queste sono già disponibili nell'ambito del progetto afferente la sede di Ozzano dell'Emilia, sul capitolo 1550 del CRA C05 del Dipartimento del personale e degli affari generali.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata nei tempi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali vigenti. A tal proposito, la Ditta emetterà fattura intestate a: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ufficio ISPRA individuato per l'acquisizione delle fatture elettroniche è: Uff_eFatturaPa; la fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: UF3ANQ; il codice fiscale e Partita Iva dell'ISPRA: 10125211002;


Sarà cura del DEC, individuato nella persona del dr.ssa Marialba Cazzato, comunicare alla Ditta il CIG BOFA431EA2 e l'impegno di spesa 2024/C05/ 1172.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, le parti assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per cui i pagamenti degli importi suddetti avverranno esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato alla Ditta i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, saranno trasmessi a ISPRA, secondo il modello allegato "A", o all'atto di sottoscrizione dello stesso oppure entro sette giorni dalla loro accensione. Allegati vari.

Ozzano dell'Emilia, 28/12/2023.

Il presente verbale, costituito da 2 (due) pagine oltre agli allegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Cazzato', is written over a horizontal dashed line.